

Werner Wagmann
 Bez.-Kaminkehrermeister
 Gebäude-Energieberater (HwK)
 Kehrbezirk Bergkirchen
 Schießstattstr. 44
 85253 Erdweg
 Tel.: 08254-2436
 Fax: 08254-2466 / Mobil: 0174-6133946
 e-mail: kaminkehrer@wagmann.de
 Internet: http://www.wagmann.de



Werner Wagmann * Schießstattstr. 44 * 85253 Erdweg

Tag der Hausschau: 05.10.2012

Ausfertigung für den Betreiber

Betreiber der Anlage Anwesen: 2328 / 000 NE 1
 Haus
 Ringstr 20 a
 82216 M.- Gernlinden N.
 Aufstellungsort:

Herrn
 Marc-Christian Wimmer
 Ringstr 20 a
 82216 Maisach

Protokoll zur Hausschau nach Nr. 13.3.1.1 DVGW-TRGI 2008

Hauptabsperreinrichtung und Gaszähler					
Hauptabsperreinrichtung	Hausanschlussraum	frei	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nicht einsehbar
Gaszähler	Hausanschlussraum	frei	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nicht einsehbar
Zählernummer	664574	Baujahr 1995	Zählerstand	78011 m³	
Innenleitungen					
Leitungsverlauf (Raum)	Keller	Aufstellraum			
frei einsehbar in den Räumen	Ja				
Leitungen sind gut befestigt			<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nicht einsehbar
Leitungen ohne sichtbare Korrosion			<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nicht einsehbar
Leitungen ohne unzulässige Belastungen			<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nicht einsehbar
Leitungen verkleidet			<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise
Belüftungen in der Verkleidung vorhanden			<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nicht erforderlich
Leitungen unter Putz verlegt			<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise
Raumluft in Räumen mit Gasleitungen frei von Gasgeruch			<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nicht einsehbar
Gasleitung ohne sichtbare Mängel			<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nicht einsehbar
Bei der Hausschau wurden keine Mängel festgestellt			<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Die Anforderungen nach DVGW-TRGI für die genannte(n) Gasverbrauchseinrichtung(en) bezüglich Aufteilung, Verbrennungsluftversorgung und Abgasabführung sind erfüllt			<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Wenn nein, Angabe der Mängel					

Gasverbrauchseinrichtungen					
Art	Hersteller	Typ	Leistung	Baujahr	Aufstellraum
Umlaufwasserheizer	Brötje	EcoTherm Plus WGB 20-E	20,8 kW	2011	Aufstellraum

Datum: 22.10.2012

Unterschrift

